



***Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul***  
**Estado de São Paulo**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO**

PROCESSO Nº. 13799/2020

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2021

OBJETO: Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em Aparelhos de Ar-Condicionado e em Centrais de Climatização das Secretarias da Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul.

**ESCLARECIMENTO**

Em atenção à solicitação de esclarecimento realizada por empresas pretensas licitantes, e considerando a manifestação da área requisitante, elucidamos:

**PERGUNTA 01:** “Serão quantos pontos para análise de ar?”

**RESPOSTA 01:** “Caso o licitante queira podemos verificar todos os locais, mas o que sugerimos devido à complexidade são as centrais de climatização, sendo:

- Gabinete do Prefeito – Rua Eduardo Prado 201
- Teatro Paulo Machado de Carvalho – Avenida Presidente Kennedy x Rua Tibagi
- Teatro Santos Dumont – Avenida Goiás, 1111
- 4º e 5º Andar do Prédio da Câmara Municipal de São Caetano – Avenida Goiás, 600
- Prédio da Secretaria da Educação – Avenida Goiás, 882”

**PERGUNTA 02:** “Quantos metros de dutos para limpeza?”

**RESPOSTA 02:** “Não temos essa informação com precisão, as medidas são estimadas, sendo:

- Gabinete do Prefeito – 60m
- Teatro Paulo Machado de Carvalho – 200m
- Teatro Santos Dumont – 50m
- 4º e 5º Andar do Prédio da Câmara Municipal de São Caetano – 350m
- Prédio da Secretaria da Educação – 150m

**Totalizando aproximadamente 810,00 metros.”**

**PERGUNTA 03:** “Estou com dúvidas com relação à quantidade de Centrais, pois no quadro RESUMO mostra 04 na SEOHAB e 01 na SEEDUC.”

**RESPOSTA 03:**

“- Gabinete do Prefeito – Rua Eduardo Prado 201 – A SEOHAB, será a secretaria responsável despesa.

- Teatro Paulo Machado de Carvalho – Avenida Presidente Kennedy x Rua Tibagi - A SEOHAB, será a secretaria responsável despesa.





***Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul***  
**Estado de São Paulo**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO**


- Teatro Santos Dumont – Avenida Goiás, 1111 - A SEOHAB, será a secretaria responsável despesa.
- 4º e 5º Andar do Prédio da Câmara Municipal de São Caetano – Avenida Goiás, 600 - A SEOHAB, será a secretaria responsável despesa.
- Prédio da Secretaria da Educação – Avenida Goiás, 882 - A SEEDUC, será a secretaria responsável despesa.”

**PERGUNTA 04:** “Porém, na tabela de descrição, da página 40, aparece 34 na SEOHAB em um único item, sendo TRANE 150 TR (que não existe), fora os outros que aparece 01 de 7,5TR e 01 de 15TR, ambos também na SEOHAB e nenhum na SEEDUC.”

**RESPOSTA 04:** “Esse item que aparece como 34 está errado, é erro de digitação, a quantidade correta é 01;

- 01 central de climatização de marca TRANE (LOCALIZADO NO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL) e capacidade de 150TR, quanto a não existência é a especificação que nos foi passada pela atual empresa prestadora do serviço de manutenção.
- Gabinete do Prefeito –7,5 TR
- Teatro Paulo Machado de Carvalho – 20 TR
- Teatro Santos Dumont – 15 TR
- 4º e 5º Andar do Prédio da Câmara Municipal de São Caetano – 150 TR
- Prédio da Secretaria da Educação – 40 TR página 41 do respectivo edital, sendo da SEEDUC.”

SEPLAG.4, 20 de julho de 2021.

  
Carolina Morales Bernardino

Diretora do Departamento de Licitações e Contratos